



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 1940/2023
Tit./Fasc./Anno 2.12.4.1.0.0/4/2023

DIR. PATRIMONIO PREVENZIONE E SICUREZZA -PROVVEDITORATO ED AU- TOPARCO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Interventi necessari sull'impianto elevatore installato presso "Liceo Classico Mandralisca" di via Maestro Vincenzo Pintorno n°27, Cefalù. Impegno e affidamento alla ditta RIMMA srl con sede in via Simone Cuccia n°45, Palermo (P.IVA 00707320826). CIG Z643AA3211

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Fruscione.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Lorenzo Fruscione con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 03/04/2023

Il Dirigente

Dott. Salvatore Bruno Serio

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- fra le attività della Direzione Patrimonio rientrano quelle inerenti gli interventi di manutenzione dei beni immobili di competenza dell'ente tra i quali vi sono gli immobili adibiti ad edifici scolastici;
- il Dirigente scolastico del Liceo Classico "Mandralisca" con sede in via Maestro Vincenzo Pintorno n°27 in Cefalù, ha rappresentato con nota del 28/11/2022 n°0014183 inviata a questa Direzione ha rappresentato l'esigenza di intervenire sull'ascensore installato su nella sede scolastica, facendo presente che vi sono diversi alunni con ridotta capacità motoria e che non possono usufruire di tutti gli ambienti scolastici;
- Il Dirigente del Patrimonio, al fine di garantire i requisiti di legge (abbattimento barriere architettoniche di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 50) ha autorizzato l'ufficio a contattare la ditta RIMMA srl, affidataria del servizio di manutenzione dell'Ente, ad eseguire un sopralluogo e formulare un preventivo per la messa in esercizio dell'impianto elevatore;
- l'ufficio "Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" per le vie brevi ha contatto la ditta RIMMA srl con sede in via Simone Cuccia n°45, Palermo (P.IVA 00707320826) per un preventivo di spesa al fine di eseguire gli interventi necessari sull'impianto elevatore installato presso "Liceo Classico Mandralisca" di via Maestro Vincenzo Pintorno n°27, Cefalù e mettere in esercizio l'impianto;
- la ditta RIMMA srl (P. IVA 00707320826) ha formulato il preventivo n°34 del 11/01/2023, ammesso a protocollo di direzione in data 02/02/2023 al n°8273, per la somma di € 9.500,00 oltre IVA;
- la ditta RIMMA srl (P. IVA 00707320826) nel formulare il preventivo ha rappresentato che che è necessario sostituire il Quadro di manovra del tipo a microprocessore compatibile con l'impianto esistente, installazione del dispositivo di sicurezza di riporto al piano in caso di assenza di energia elettrica, adeguamento impianto elettrico, bottoniere di sicurezza e relative linee elettriche e dispositivo di sicurezza di telesoccorso con interfaccia GSM e relativa dichiarazione di conformità;

Atteso che:

- l'ufficio "Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" ha ritenuto congruo il preventivo di spesa presentato dalla ditta RIMMA srl (P. IVA 00707320826) n°34 del 11/01/2023, ammesso a protocollo di direzione in data 02/02/2023 al n°8273,

per la somma di € 9.500,00 oltre IVA come meglio rappresentato nel preventivo della ditta che si allega al presente provvedimento.

Dato atto che:

- per l'intervento è stato acquisito il CIG: Z643AA3211 ;
- la Ditta risulta in regola con il DURC;
- l'esecuzione degli interventi è necessaria al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'immobile e la sicurezza dei fruitori.

Visto:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs 50/2016 e smi;
- il DURC;
- il regolamento di contabilità dell'Ente.
- Verificato che ai sensi dell'art.6 bis della L 241/90, che i provvedimenti di cui sopra citati non sussistono per il Responsabile del Procedimento conflitti d'interesse, neppure potenziali.

PROPONE

- di approvare il preventivo della ditta RIMMA srl (P. IVA 00707320826) n°34 del 11/01/2023, ammesso a protocollo di direzione in data 02/02/2023 al n°8273, per la somma di € 9.500,00 oltre IVA per un totale di spesa di € 11.590,00.
- di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. alla ditta RIMMA srl (P. IVA 00707320826) l'esecuzione degli interventi sull'impianto elevatore del Liceo Classico "Mandralisca" di Cefalù di cui al preventivo n°34 del 11/01/2023, ammesso a protocollo di direzione in data 02/02/2023 al n°8273, per la somma di € 9.500,00 oltre IVA per un totale di spesa di € 11.590,00.
- di impegnare la spesa scaturente dal presente atto che ha esigibilità nel 2023 ed ammonta ad €. 11.590,00 iva compresa e dovrà assumersi nell'esercizio provvisorio 2023 ai sensi dell'art.163 commi 1, 3 e 5 del nuovo TUEL, sui seguenti codici del piano dei conti integrato

Eserc. Prov.	Importo	Cap/art	Mi s	Pro	Tit.	P. Conti Finanziari					P. Conti Economico Patrimoniale				
2023	€ 11.590,00	215129.00	1	5	2	2	2	1	4	2	2	4	2	1	1

di cui al cap. 215129.000 previsto nel corrente esercizio provvisorio 2023 denominato "Manutenzione straordinaria impianti tecnologici"

Esperto Tecnico
Francesco Scalavino

Il Responsabile del Procedimento e
dell'Ufficio

Ing. Lorenzo Fruscione

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'